

1 unidade
Central de gás



3 unidades

2 unidades
sala embalagem
e escritório

SAÍDA

placa fotoluminescente
3 unidades

projeção da cobertura

limite da pavimentação

circulação interna

circulação interna


limite da pavimentação

ADMINISTRAÇÃO

PRODUÇÃO

DET. INST. EXTINTOR/PLACA

TIPOS DE PLACAS - EXTINTORES



1 unidade 2 unidades 1 unidade

EXTINTORES:
 Água Pressurizada (AP) 10 litros - 1 unidade
 Pó Químico Seco (BC)/ 4 kg - 2 unidades
 Gás Carbônico (CO₂)/ 6 kg - 1 unidade

Vista Lateral

altura máxima 1,60 m

placa

PISO ACABADO

LEGENDAS

CÓDIGO	SINALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
1 150		PROIBIDO FUMAR
16 240x120		SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE
25 300x150		EXTINTOR DE INCÊNDIO - (A P)
		EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS-BC)
		EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO ₂)
	  	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 Ieds/8 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA bloco autônomo 2 x 18W
		ROTA DE FUGA - DIREÇÃO À SEGUIR
		ROTA DE FUGA - DIREÇÃO FINAL

	<h1 style="margin: 0;">TERRA SOL</h1> <h2 style="margin: 0;">IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICÍCIOS DE VEGETAIS</h2>	<p>PRANCHA:</p> <h1 style="margin: 0;">23</h1>
<h1 style="margin: 0;">PPCI</h1>	<p>RESPONSÁVEIS TÉCNICO PELO PROJETO:</p> <p>Amilton R. Abella Engº Civil - CREA 0085558/RS</p> <p>Cleodir Oliveira da Silva Engº Civil - CREA 124.413/RS</p>	
<p>ESCALA: 1:50 Papelão: 8/30x40</p>	<p>DATA: Set./2013 Revisão: 01/2016</p>	
<p>DESENHO:</p>		